

# Contrôle sanitaire des EAUX

Préfet d'Indre et Loire

Résultat à afficher en mairie (sauf installations privées)

Affaire suivie par:

Annie Goléo

Tél: 02 38 77 34 25

### Destinataires

 MONSIEUR LE PRESIDENT - SMAEP DE LA SOURCE DE LA CROSSE  
 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE PUSSIGNY

## DESCARTES

<b>Prélèvement</b>	<b>00071087</b>	<b>Commune PUSSIGNY</b>
<b>Installation</b>	UDI 000510 PUSSIGNY	<b>Prélevé le :</b> lundi 27 juillet 2015 à 09h40
<b>Point de surveillance</b>	P 0000000658 C-P.F. PUSSIGNY	<b>par :</b> LABORATOIRE DE TOURAINE
<b>Localisation exacte</b>	GAEC"LA POMMERAYE" A PORTS (MR RIDEAU)	<b>Type visite :</b> D1

### Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	20,5	°C				25,00
pH	7,70	unité/pH			6,50	9,00
Conductivité à 20°C	579	uS/cm			180,00	1 000,00
Conductivité à 25°C	646	uS/cm			200,00	1 100,00
Chlore libre	0,04	mg/LCl2				
Chlore total	0,06	mg/LCl2				

### Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DE TOURAINE, PARCAY-MESLAY, TOURS 3701  
 Type de l'analyse : 37D1 Code SISE de l'analyse : 00071750 Référence laboratoire : 15HYD.3320.45

#### CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0	qualit.				
Couleur (qualitatif)	0	qualit.				
Odeur (qualitatif)	0	qualit.				
Saveur (qualitatif)	0	qualit.				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0,5	NFU				2,00

#### PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aé. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aé. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0	n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0	n/100mL		0		

#### PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	<3,0	mg/L		50,00		

#### FER ET MANGANESE

Fer total	8,1	µg/l				200,00
-----------	-----	------	--	--	--	--------

### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00071087)

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

Signé à Tours le 3 août 2015

**Pour le préfet**  
**Pour la déléguée territoriale**  
**d'Indre et Loire**  
**l'ingénieur d'études sanitaires**

Annie Goléo

ARS du Centre - Délégation territoriale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex - Tél : 02 38 77 34 25 - Fax : 02 47 66 39 11